

Ofício Gabinete. 925/2025

Formiga, 04 de dezembro de 2025.

Assunto: **Resposta a Indicação nº 681/2025**

Ilustre Edil,

Por intermédio deste e em resposta a Indicação nº 681/2025 citada supra, apresenta-se em anexo informação prestada pelo setor competente e informo que já foi devidamente encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde.

Atenciosamente,



LAÉRCIO DOS REIS GOMES
Coronel Laércio
Prefeito de Formiga

Ilmo(a). Vereador(a) Municipal.
Câmara Municipal de Formiga
Praça Ferreira Pires, 04, Centro
Formiga – MG

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 541/2025

DE: Secretaria Municipal de Obras e Trânsito

PARA: Gabinete do Prefeito

ASSUNTO: RESPOSTA À INDICAÇÃO Nº 681/2025

À Câmara Municipal de Formiga – MG,

Em atenção à Indicação nº 681/2025, informamos que a iluminação pública da Rua indicada foi verificada e encontra-se em conformidade com os padrões estabelecidos pela norma técnica vigente para iluminação pública, especificamente a ABNT NBR 5101:2018 – Iluminação Pública – Procedimento, atendendo aos níveis mínimos de iluminância recomendados para vias equivalentes.

Caso a solicitação se refira à iluminação do próprio prédio da Unidade Básica de Saúde (UBS), esclarecemos que tal infraestrutura não é atendida pela iluminação pública municipal, sendo de responsabilidade da pasta gestora do imóvel.

Assim, recomenda-se o encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a aquisição e instalação de refletores nos muros da UBS, a fim de reforçar a iluminação interna e do entorno imediato do prédio.

Permanecemos à disposição para demais esclarecimentos.

Documento assinado digitalmente
 **JOAO PAULO SANTOS DE SANT'ANA**
Data: 04/12/2025 08:25:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

João Paulo Santos de Sant'Ana
Engenheiro Eletricista – CREA MG 403.753
Assessor de Projetos de Engenharia e Fiscalização