



Ofício Gabinete. 961/2025

Formiga, 16 de dezembro de 2025.

Assunto: **Resposta a Indicação n° 646/2025**

Ilustre Edil,

Por intermédio deste e em resposta a Indicação n° 646/2025 citada supra, apresenta-se em anexo informação prestada pelo setor competente.

Atenciosamente,


LAÉRCIO DOS REIS GOMES
Coronel Laércio
Prefeito de Formiga

Ilmo(a). Vereador(a) Municipal.
Câmara Municipal de Formiga
Praça Ferreira Pires, 04, Centro
Formiga – MG

Formiga, 08 de dezembro de 2025.

Ofício nº. 325/2025/SAAE

Exmo. Sr.
Jaci Honório de Paula
Câmara Municipal de Formiga–MG

Assunto: Resposta a Indicação Nº 646/2025

Prezado Vereador,

Cumprimentando-o cordialmente, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Formiga, autarquia municipal, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 16.782.211/0001-63, representado por seu Diretor-Geral, Heytor Marcos Silva Pimenta, em atenção à Indicação nº 646/2025, vem informar o que segue:

Acusamos o recebimento de sua solicitação referente à construção de uma adutora no bairro São Luiz. Agradecemos a atenção dedicada ao tema do abastecimento de água, reconhecendo sua importância para a qualidade de vida da população.

Esclarecemos, entretanto, que o bairro São Luiz já é atendido por uma adutora existente, responsável por conduzir água até os reservatórios localizados à montante, conhecidos como “Picolé”. Dessa forma, a construção de uma nova adutora **não solucionaria**, por si só, as **eventuais irregularidades de abastecimento** observadas na localidade.

É importante destacar que a implantação de uma nova adutora constitui um empreendimento de alta complexidade em engenharia, exigindo levantamentos topográficos detalhados, projeto técnico minucioso e cálculos hidráulicos específicos, além de envolver uma execução pesada que, além de tecnicamente desafiadora, possui custo extremamente elevado, chegando facilmente à ordem de milhões de reais. Assim, trata-se de uma medida que não pode ser adotada de forma imediata ou simplificada, como por vezes se imagina.

Informamos ainda que, para o próximo ano (2026), o SAAE Formiga pretende planejar a substituição da adutora existente, medida mais adequada e eficiente para aprimorar o abastecimento do bairro. Todavia, tal ação demanda robusta preparação técnica, análise de viabilidade, estudo de traçado, elaboração de projeto técnico e executivo, cronograma e adequada previsão orçamentária.

Sem mais para o momento, me coloco à disposição, renovando nossos votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Assinado de forma digital
por HEYTOR MARCOS SILVA
PIMENTA:07066497619
Dados: 2025.12.08 17:44:59
-03'00'

Heytor Marcos Silva Pimenta
Diretor Geral do SAAE Formiga